



Утверждаю:
И.о. директора ОГАУСО
МГЦ

П.Н. Брянский.

Приказ № 64 -п от 18.03 2022 г.

Инструкция

о противопожарном режиме установленном
в ОГАУСО «Марковский геронтологический центр».

ИПБ- 001-22

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящая инструкция устанавливает противопожарный режим на территории и в зданиях ОГАУСО МГЦ.
- 1.2. Нарушение требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную, дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.3. Все работники МГЦ допускаются к работе, только после прохождения противопожарного инструктажа и ознакомления с данной инструкцией.

2. Требования пожарной безопасности к территории и зданиям.

- 2.1. Территорию вокруг зданий и в пределах огражденной площади, своевременно очищать от горючих материалов (отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и п.д.), которые необходимо складировать в контейнеры и своевременно вывозить с территории.
- 2.2. Разведение костров, сжигание отходов разрешается только в специально отведенных для этого местах (в месте нахождения контейнеров) с разрешения администрации и под контролем ответственного лица.
- 2.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, пожарным гидрантам и резервуарам с водой, стационарным пожарным лестницам, пожарному инвентарю, предназначенного для пожаротушения, содержать свободными, чистыми, а зимой очищать от снега и льда.
- 2.4. В противопожарных разрывах между сооружениями запрещается складировать материалы, оборудование, тару и т.д.
- 2.5. Уличное освещение поддерживать в постоянном рабочем состоянии.
- 2.6. В зданиях МГЦ разрешается пользоваться стационарными электроплитами, электроутюгами в специально оборудованных помещениях (буфетных) расположенных на каждом этаже.
- 2.7. В зданиях МГЦ разрешается пользоваться электрочайниками с исправным автоматическим выключателем при закипании воды.
- 2.8. В МГЦ запрещено использование любых электронагревательных приборов (электроплиток, кипятильников, утюгов, обогревателей и т. д.) в жилых комнатах клиентов.

2.9. Запрещено курение в кабинетах, коридорах, холлах и жилых комнатах, на лестничных клетках, кроме мест, специально оборудованных для этих целей урнами и табличками « Место для курения».

2.10. Запрещается хранение и применение в подвальных и чердачных помещениях легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке и т.д.

2.11. Запрещается использовать чердаки, подвалы, вентиляционные камеры для организации производственных участков, мастерских, хранения оборудования, мебели, и других предметов.

2.12. Запрещается использовать для уборки помещений, стирки спец. одежды бензин, керосин и др. легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также отогревать трубы отопления паяльными лампами и с помощью открытого огня.

2.13. Запрещается устраивать кладовые под лестничными клетками и маршами.

2.14. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещения. В обычное время двери закрыты на замок, ключи хранятся на вахте.

2.15. Расстояния между кроватями в жилых комнатах клиентов, не менее 0.8 м, а основной проход – 1.2 м. Тумбочки, стулья и кровати не должны загромождать эвакуационные выходы и проходы из комнат и тамбуров.

2.16. Стерилизация медицинских инструментов производится в специально выделенном помещении (стерилизационной). Использование электроплиток с открытой спиралью для стерилизации медицинских инструментов запрещено.

2.17. Запрещается использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов.

2.18. Все медицинские аппараты и технологическое оборудование содержатся

в исправном состоянии, имеют надежное заземление, заводскую электрическую схему и технический паспорт. Использование электропроводов с поврежденной изоляцией, не допускается.

2.19. Дежурному врачу, дежурному персоналу работающему в ночное время, праздничные и выходные дни необходимо знать:

- свои обязанности и действия на случай возникновения пожара;
- количество людей находящихся в учреждении;
- передавать информацию о количестве людей ежедневно в пожарную часть № 4 (согласно инструкции);
- докладывать руководству обо всех выявленных нарушениях правил пожарной безопасности и принятых мерах по их устранению во время своего дежурства;

- территорию и здания учреждения в ночное время периодически осматривать (не менее 1 раза в 2 часа);

2.20. Противопожарный режим обязателен и для сотрудников учреждения и для клиентов Геронтологического центра.

2.21. Клиентам запрещено:

- оставлять без присмотра в жилых комнатах включенные электроприборы (электрочайник, телевизор, радиоприемник и т.д.);
- включать в одну розетку несколько электроприборов одновременно.

2.22. Клиентам категорически запрещается курить в жилых комнатах и других помещениях геронтологического центра, кроме специально отведенных мест для курения, оборудованных металлической урной и надписью « Место для курения».

2.23. Уходя из комнаты клиенты обязаны выключить все электроприборы.

3. Действия людей при пожаре.

3.1. При обнаружении признаков задымления, возгорания, пожара немедленно и прежде всего сообщить об этом по телефону **01** в пожарную охрану, четко доложить:

- адрес учреждения (р.п. Маркова ул. Лесная № 2 . тел. 493-469);
- количество людей, находящихся в зданиях учреждения;
- место возникновения пожара;
- свою фамилию (отправившего сообщение);
- записать фамилию принявшего вызов;
- продублировать вызов в пожарную охрану;
- организовать встречу пожарных машин.

3.2. Оповестить дежурного врача. Принять мера по вызову руководящего состава учреждения.

3.3. При необходимости обесточить электропитание, остановить работу системы вентиляции и лифтов.

3.4. Принять меры по организации эвакуации людей из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. В зимнее время года и в ночное время суток эвакуация людей производится в школу р.п. Маркова.

3.5. Прекратить все работы в здании, кроме работ связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

3.6. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, водой из пожарных кранов).

3.7. После эвакуации сверить списочный состав клиентов и обслуживающего персонала. При необходимости, организовать их поиск.

4. Правила пользования первичными средствами пожаротушения.

Порошковые огнетушители ОП – предназначены для тушения возгорания твердых, жидких и газообразных веществ, а также для тушения электроустановок под напряжением до 1000 В.

Порошковый огнетушитель не следует использовать для тушения оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (компьютеры, электронное оборудование, щитовые).

Углекислотные огнетушители ОУ – применяются для тушения различных материалов, двигателей внутреннего сгорания, электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В. При тушении ЗАПРЕЩАЕТСЯ подводить раструб на расстояние менее 1м до электроустановки, находящейся под напряжением, и прикасаться к раструбу голыми руками (возможно обморожение).

Порядок приведения в действие огнетушителей ОП и ОУ:

- сорвать пломбу и выдернуть чеку;
- нажать на рычаг, направить струю на пламя.

Пожарный кран – предназначен для тушения водой твердых материалов и горючих жидкостей. Пожарный кран приводятся в действие два работника:

- №1 - открывает ключом пожарный шкаф, берет ствол и раскатывает пожарный рукав в направлении очага пожара;
- №2 открывает кран для поступления воды в пожарный рукав.

Пожарный щит:

- багор, лопата, лом, 2 ведра, 2 огнетушителя;
- ящик с песком;
- ткань асбестовая и противопожарное полотно.

ЗАПРЕЩЕНО использовать первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарь для хозяйственных нужд, не связанных с тушением пожара.

Специалист по охране труда _____ В.А. Макаров.