

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«12» сентября 2024 г., 38250061000215318318

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» апреля 2025 г., 12 час. 00 мин. № 2503/010-38/1-П/АВП

(дата и время составления акта)

г. Иркутск, ул. Култукская, 10

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки
от « 28 » марта 2025 г., № 2503/010-38/1-П/РВП, учетный номер проверки 38250061000215318318.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Давыдов Владимир Андреевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (Государственный инспектор Иркутского района по пожарному надзору)
- Яроменко Александр Николаевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (Государственный инспектор Иркутского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

- Кузнецов Иван Андреевич - Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности, центральная экспертно-квалификационная комиссия, Свидетельство на право самостоятельного производства СПТЭ-8, № 000938
- Шапенков Дмитрий Евгеньевич - Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности, Центральная экспертно-квалификационная комиссия, Свидетельство на право самостоятельного производства СПТЭ-8, № 000926

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Иркутская, р-н Иркутский, рп Маркова, ул Лесная, Дом 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "МАРКОВСКИЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ИНН 3827000771, адрес регистрации юридического лица: 664528, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСКИЙ, РП. МАРКОВА, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д.2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «07» апреля 2025 года, 12 час. 00 мин.

по «08» апреля 2025 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (работе дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) инструментальное обследование

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «08» апреля 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «08» апреля 2025 года, 16 час. 00 мин.

по месту: обл Иркутская, р-н Иркутский, рп Маркова, ул Лесная, Дом 2, обл Иркутская, р-н Иркутский, рп Маркова, ул Лесная, Дом 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 11.04.2025 №121/2025, 122/2025, 123/2025

2) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «07» апреля 2025 года, 12 час. 00 мин.

по «07» апреля 2025 года, 15 час. 00 мин.

по месту: обл Иркутская, р-н Иркутский, рп Маркова, ул Лесная, Дом 2, ОГАУСО МГЦ

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 07.04.2025 №6/н

3) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «07» апреля 2025 года, 12 час. 00 мин.

по «08» апреля 2025 года, 15 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. План пожарной безопасности для работников МГЦ ИПБ-012-22
2. План действий работников административно-управленческого персонала (АУП) при пожаре в здании МГЦ
3. Распоряжение № 53-1642 от 05.12.2022 "О назначении на должность директора"
4. Акт испытания пожарного гидранта на водоотдачу
5. Приказ № 292-п от 27.12.2024 "Об установлении особого противопожарного режима и проведении тренировок"
6. Акт проверки пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода от 07.02.2025
7. Протокол эксплуатационных испытаний от 29.07.2024 ограждений кровли БС № 4
8. Приказ № 49-2-п от 24.01.2024 "О добровольной пожарной дружине"
9. Акт практической отработки плана эвакуации от 20.12.2024
10. Удостоверение о повышении квалификации № 380800053668 от 22.02.2024; Удостоверение о повышении квалификации № 380800061994 от 07.02.2025; Удостоверение о повышении квалификации № 380800061991 от 07.02.2025; Удостоверение о повышении квалификации № 183104745302 от 07.11.2024; Удостоверение о повышении квалификации № 183104745229 от 16.10.2024; Удостоверение о повышении квалификации № 380800055581 от 14.06.2024; Удостоверение о повышении квалификации № 380800055580 от 14.06.2024; Удостоверение о повышении квалификации № 380800046154 от 20.01.2023; Удостоверение о повышении квалификации № 380800046153 от 20.01.2023; Диплом о профессиональной переподготовке № 38080004485 от 12.08.2022; Диплом о профессиональной переподготовке № 38080005661 от 26.04.2024; Удостоверение о повышении квалификации № 380800053669 от 22.02.2024; Удостоверение о повышении квалификации № 380800053670 от 22.02.2024; Диплом о профессиональной переподготовке № 380800005633 от 29.03.2024; Диплом о профессиональной переподготовке № 380800005775 от 26.07.2024; Удостоверение о повышении квалификации № 380800053768 от 07.03.2024; Удостоверение о повышении квалификации № 380800053767 от 07.03.2024.

11. Договор № 1/3/25 от 01.01.2025 "На комплекс услуг в области охранно - пожарной безопасности на объектах"
12. Протокол эксплуатационных испытаний от 29.07.2024 ограждений кровли БС № 3
13. Договор № 94/2/24 "О проведении работ по очистке вентиляционного короба от жировых отложений, вытяжного зонта помещений пищеблока ОГАУСО МГЦ" от 01.10.2024
14. Протокол эксплуатационных испытаний от 29.07.2024 наружной вертикальной лестницы БС № 3
15. План действий работников приемно-карантинного отделения (ПКО) при пожаре в здании МГЦ
16. Приказ № 49-п от 24.01.2024 "О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности"
17. Инструкция ответственного лица за пожарную безопасность ИПБ-014-22
18. Акт очистки вентиляции № 17 от 21.10.2024
19. Протокол эксплуатационных испытаний от 29.07.2024 ограждений кровли БС № 1
20. Акт практической отработки плана эвакуации от 13.06.2024
21. Акт проведения работ по проверке работоспособности и ежемесячному техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации и системы оповещения от 24.03.2025.
22. Программа вводного противопожарного инструктажа; Порядок обучения лиц мерам пожарной безопасности; Программа первичного (повторного) противопожарного инструктажа.
23. Приказ № 184-п от 15.08.2022 "О запрете курения"
24. Приказ № 270-п от 25.11.2024 "О соблюдении требований пожарной безопасности в осенне-зимний период 2024-2025 г. в условиях особого противопожарного режима"
25. Протокол испытания по контролю качества огнезащитной обработки конструкций древесины №1312748
26. Декларация пожарной безопасности № 256/2/63-ТО-00244 от 15.06.2015
27. Протокол эксплуатационных испытаний от 29.07.2024 наружной вертикальной лестницы БС № 1
28. Приказ № 123-п от 03.05.2024 "Об установлении особого противопожарного режима"
29. Договор № ТО-09/25 (С) "На техническое обслуживание прибора объектового оконечного и мониторинга сигналов поступающих от СПС" от 01.01.2025
30. Протокол испытания по контролю качества огнезащитной обработки текстильных материалов
31. Акт о проверке работоспособности систем по дублированию сигнала от 24.03.2025
32. Акт сдачи-приемки на производство освидетельствование огнетушителей от 27.05.2024
33. Приказ № 49-1-п от 24.01.2024 "О порядке организации противопожарных инструктажей"

(указываются рассматриваемые при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

1. В соответствии с протоколом инструментального обследования системы автоматической пожарной сигнализации ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 11.04.2025 года № 121/2025, система автоматической пожарной сигнализации находится в не работоспособном (неисправном) состоянии, а именно: - на объекте защиты объединены несколько помещений в одно (в документации не отражена информация об актуальном поэтажном плане), также частично произведена замена системы автоматической пожарной сигнализации (замена пожарных извещателей), без отображения изменений в документацию.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/010-38/5-П/ПВП от 22.03.2024, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: ОГАУСО "Марковский геронтологический центр" по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Лесная, д.2
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 83, Пункт 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения. (в ред. Федерального 10.07.2012 N 117-ФЗ)
2. В соответствии с протоколом инструментального обследования системы автоматической пожарной сигнализации ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 11.04.2025 года № 121/2025, система автоматической пожарной сигнализации находится в не работоспособном (неисправном) состоянии, а именно: - кабельные линии и электропроводка системы пожарной сигнализации выполнены из горючих материалов.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/010-38/5-П/ПВП от 22.03.2024, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: ОГАУСО "Марковский геронтологический центр" по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Лесная, д.2
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций
3. В соответствии с протоколом инструментального обследования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 11.04.2025 года № 122/2025, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в не работоспособном (неисправном) состоянии, а именно: - при последовательной имитации нарушения исправности линий связи между ППУ и пожарными оповещателями, создавая последовательно имитацию обрыва и короткого замыкания. Переход ППУ в режим "Неисправность" с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности и указанием номера линии связи не последовало. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/010-38/5-П/ПВП от 22.03.2024, пункт предписания 8. Место выявления нарушения:

ОГАУСО "Марковский геронтологический центр" по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Лесная, д.2

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

4. В соответствии с протоколом инструментального обследования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 11.04.2025 года № 122/2025, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в не работоспособном (неисправном) состоянии, а именно: - смонтированная система оповещения не включает в себя световое оповещение в виде световых указателей направления движения; световых указателей направления движения с включением раздельно для каждой зоны, а также связь зоны оповещения с диспетчерской. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/010-38/5-П/ПВП от 22.03.2024, пункт предписания 10. Место выявления нарушения: ОГАУСО "Марковский геронтологический центр" по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Лесная, д.2
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
5. В соответствии с протоколом инструментального обследования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 11.04.2025 года № 122/2025, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в не работоспособном (неисправном) состоянии, а именно: - кабельные линии и электропроводка СОУЭ выполнены из горючих материалов. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/010-38/5-П/ПВП от 22.03.2024, пункт предписания 12. Место выявления нарушения: ОГАУСО "Марковский геронтологический центр" по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Лесная, д.2
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций
6. В соответствии с протоколом инструментального обследования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 11.04.2025 года № 122/2025, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в не работоспособном (неисправном) состоянии, а именно: - звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя. Место выявления нарушения: ОГАУСО "Марковский геронтологический центр" по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Лесная, д.2
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.
7. Проверяемым лицом не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), обеспечивающие исправное состояние указанных средств, при эксплуатации указанных систем сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/010-38/5-П/ПВП от 22.03.2024, пункт предписания 13. Место выявления нарушения: ОГАУСО "Марковский геронтологический центр" по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Лесная, д.2
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол инструментального обследования от 11.04.2025 №121/2025, 122/2025, 123/2025
2. протокол осмотра от 07.04.2025 №6/н
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Иркутская, р-н Иркутский, рп Маркова, ул Лесная, Дом 2)
4. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Иркутская, р-н Иркутский, рп Маркова, ул Лесная, Дом 2)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (Государственный инспектор Иркутского района по пожарному надзору) Давыдов Владимир Андреевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00FA0D5E45650DEFAA4FAF2B29F8DCCBFA
Владелец: Давыдов Владимир Андреевич
Действителен с 04.04.2025 по 28.06.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Давыдов Владимир Андреевич - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Иркутской области (Государственный инспектор Иркутского района по пожарному надзору), телефон: 83952209698, e-mail: v.davydov@38.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Директор ОГАУСО МГУ, Бречский Л.Н.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:



В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

